

" ПЕТРОЛ - КОНТРОЛ - ЕООД " – гр.Русе
Изпитвателна лаборатория за води, разтворители и нефтопродукти
гр.Русе, кв."Слатина", тел./факс 082/844-363

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 1449 / 07.12.2016год.

**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВОДИ,
РАЗТВОРИТЕЛИ И НЕФТОПРОДУКТИ**
към "ПЕТРОЛ – КОНТРОЛ – ЕООД" – гр.Русе

- 1 Трансформаторно масло – Т-1500. Партида №51/10.2016г. Производител: ООО „РУ НПП Агринол”.
(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)
- 2 Заявител на изпитването : " Кооперация ФАРМКО " – гр. Пловдив, офис 721, кв. „Смирненски”.
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
- 3 Метод за изпитване: EN 12766-1:2000; EN 12766-2:2001.
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)
- 4 Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 04.11.2016г.
- 5 Количество на изпитваните образци: Проба е предоставена от клиента, запечатана в пластмасова бутилка - съдържание от 0.850 kg.
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата внос, дата на производство)
- 6 Дата на извършване на изпитването: 04.11.2016год. – 07.12.2016год.

Ръководител изпитвателна
лаборатория:

/ к.х.н. Ст. Байрямов /



№ 1449 / 07.12.2016 г.


7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1. Изпитвания/измервания :

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи, стандартизиращи, валидиращи, вътрешно лабораторни	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклонения от метода за изпитване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Съдържание на полихлорирани бифенили	mg/kg	EN 12766-1 EN 12766-2	1449	отсъствие	-	съгл. стандарта	няма

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.3 и т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.



ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО: 1.....
/инж. Кр. Зафирова/

Ръководител изпитвателна лаборатория:.....
/ К.Х.Н.С.Т. Байрамов /

